



## 職安警示

### 拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期： 2024 年 11 月
2. 意外地點： 一個工業樓宇單位
3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工業樓宇外牆拆卸一個懸空式竹棚架及其金屬托架時，他連同脫落的金屬托架及繫於托架的安全吊帶從 11 樓墮下約 33 米至 1 樓。他並於同日在醫院內證實死亡。

#### 4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在竹棚架上進行任何拆卸工作（以及架設或更改）時從高處墮下，承建商／僱主應提供及維持以下各項預防措施：

- 向每名涉及有關工作的工人提供合適並符合國際或國家標準的全身式安全吊帶及其繫穩系統；
- 確保每條獨立救生繩均適當地設置及延伸至工作地點；
- 確保工人於工作期間把安全吊帶持續及適當地繫於繫穩系統；
- 確保承托棚架的金屬托架應牢固地安裝在建築物的結構構件上，其構造要良好、完整及沒有明顯裂縫，並能安全地承托棚架的載重，包括工人、物料、風力及工作時的重量；
- 確保樓宇的非結構構件，例如外牆裝飾或批盪等不得用於固定繫穩螺絲或架設金屬托架；



- 確保用於架設金屬托架的繫穩螺絲具有高品質，其安裝細節及程序已符合製造商的要求；
- 確保須由具有該等工作的足夠經驗及曾受訓練的工人並在合資格的人的直接監督下拆卸（以及架設或更改）竹棚架；
- 確保合資格的人能專注於監督他其下的曾受訓練的工人的安全，並不可同時參與竹棚架的架設、擴建、更改或拆卸工作；
- 在充分考慮高處工作安全後，制定及實施一個竹棚架拆除工作的安全工作系統，包括有效的監察及控制制度；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

## 5. 參考資料<sup>1</sup>：

- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)
- [《竹棚架工作安全守則》](#)
- [《懸空式竹棚架竹棚架構造及工作安全指南》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)
- [《高處工作意外致命個案集》](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



職業安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
勞工處  
Labour Department



### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。