



## 職安警示

### 搭建懸空式竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期： 2024 年 7 月
2. 意外地點： 一個工業樓宇單位
3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工業大廈 15 樓外牆，準備為隨後的空調裝置工作而搭建懸空式竹棚架時，墮下至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人從高處墮下，承建商／僱主進行搭建／拆卸／更改懸空式竹棚架須提供及維持一個安全工作系統，該系統可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境及棚架構造所涉及的影響後，找出所有與工作有關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在符合安全法例、相關工作守則及指引下，制定安全施工方案及程序，以減低工人面對的風險；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口給予工人使用；
- 確保須由曾受訓練並具有該等工作的足夠經驗的工人在合資格的人的直接監督下搭建／拆卸／更改竹棚架；



- 向每名涉及有關工作的工人提供合適並符合國際或國家標準的安全吊帶及其繫穩系統，並應依照製造商的指示佩戴及使用；
- 確保工人從安全地點開始已把身上的安全吊帶持續繫於適當的繫穩系統；並須採取必要步驟，確保每名工人於工作期間正確使用該系統；
- 為每名工人提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《竹棚架工作安全守則》](#)<sup>1</sup>
- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)<sup>1</sup>
- [《高處工作安全概覽》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



職業安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
勞工處  
Labour Department



### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。