



职安警示

搭建懸空式竹棚架時從高处墮下

1. 意外日期： 2024 年 7 月
2. 意外地点： 一个工业楼宇单位
3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工业大厦 15 楼外墙，准备为随后的空调装置工作而搭建悬空式竹棚架时，墮下至地面死亡。

4. 給承建商／雇主的职安警示：

为防止工人从高处墮下，承建商／雇主进行搭建／拆卸／更改悬空式竹棚架须提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、工作环境及棚架构造所涉及的影响后，找出所有与工作有关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在符合安全法例、相关工作守则及指引下，制定安全施工方案及程序，以减低工人面对的风险；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口给予工人使用；
- 确保须由曾受训练并具有该等工作的足够经验的工人在合资格的人的直接监督下搭建／拆卸／更改竹棚架；



- 向每名涉及有关工作的工人提供合适并符合国际或国家标准的安全吊带及其系稳系统, 并应依照制造商的指示佩戴及使用;
- 确保工人从安全地点开始已把身上的安全吊带持续系于适当的系稳系统; 并须采取必要步骤, 确保每名工人于工作期间正确使用该系统;
- 为每名工人提供适当并附设帽带的安全帽, 并确保他们在工作期间适当地配戴;
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练, 并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施; 以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度, 以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料:

- [《安全作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

注：本職安警示的內容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。