



## 職安警示

### 從竹棚架墮下

1. 意外日期：2012年5月

2. 意外地點：沙田一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名年齡超過七十歲的工人在進行竹棚架更改工程時，懷疑從竹棚架墮下至地面，其後傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事竹棚架更改工程的承建商／僱主應：

- 為竹棚架更改工程進行風險評估及制訂安全施工方案；並為僱員的體能作出評估，以確保他們能應付有關工作；
- 確保為竹棚架提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若切實可行時，確保該工程使用適當的工作平台；以及
- 若使用工作平台為不切實可行，提供適當的防墮裝置，並實施有效的監管制度，以確保工人充分及正確地使用該等防墮裝置。



## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《竹棚架工作安全守則》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件