



職安警示

搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地點：尖沙咀一住宅單位

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢住宅樓宇的外牆搭建一個懸空式竹棚架時，從 60 樓墮下至 6 樓的平台死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

負責懸空式竹棚架使用、搭建/拆卸工程的承建商/僱主應：

- 進行風險評估及制訂相關的安全施工方案；
- 為每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 確保所有正搭建/拆卸懸空式竹棚架或在棚架上工作的人已配戴合適的安全吊帶，並把其懸掛繩繫於適當和穩固的繫穩物，如固定錨樁、獨立救生繩或防墮系統；
- 確保懸空式竹棚架的搭建、更改或拆卸是由曾受訓練及具有足夠經驗的工人在一名合資格的人直接監督下進行；以及
- 實施有效的監控制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》¹](#)
- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》¹](#)
- [《「狗臂架」式棚架安全須知》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件