



## 職安警示

### 搭建/拆卸懸空式竹棚架時從高處墮下

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地點：香港仔一幢工業樓宇

3. 意外摘要：

一名棚工在一幢工業樓宇的外牆搭建一個懸空式竹棚架時，從 15 樓墮下至 1 樓死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事懸空式竹棚架搭建/拆卸工程的承建商/僱主應：

- 為懸空式竹棚架搭建/拆卸工程進行風險評估及制訂安全施工程序；
- 確保為懸空式竹棚架提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 確保搭建/拆卸懸空式竹棚架的所有人已配戴著合適的安全吊帶，並連繫於防墮系統及獨立救生繩；以及
- 實施有效的監管制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。



## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)<sup>1</sup>
- [《竹棚架工作安全守則》](#)<sup>1</sup>
- [《有關「狗臂架」懸空式竹棚架工程職業意外致命個案集》](#)<sup>1</sup>
- [《使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施》](#)<sup>1</sup>
- [《「狗臂架」式棚架安全須知》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件