



職安警示

工人與翻倒的金屬支架一同墮下

1. 意外日期：2012 年 10 月

2. 意外地點：赤鱸角一個裝修地盤

3. 意外摘要：

一名工人在搭建一個臨時金屬支架時，支架突然翻倒，工人隨支架墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事臨時金屬支架搭建/更改/拆卸工程的承建商/僱主應確保：

- 為工程進行風險評估及制訂相關的安全施工程序；
- 支架的每部分是構造良好、有足夠的強度及無破損徵象；
- 在搭建、更改或拆卸支架的過程中，支架的每部分均是安全地固定及支撐著；
- 為支架提供適當和足夠的安全上落途徑，並作妥善維修；
- 所有從事該工程的人士已配戴合適的安全吊帶，並把其懸掛繩繫於獨立和適當的繫穩物，如獨立救生繩或適當的防墮系統；
- 搭建、更改或拆卸工程只可由曾受訓練及具有足夠經驗的工人在一名合資格的人直接監督下進行；以及



- 密切監察及監管上述的安全程序及措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《工作指南：工作安全\(臨時支架 — 防止倒塌\)》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件