



## 職安警示

### 被困升降機

1. 意外日期：2012 年 2 月

2. 意外地點：上環一幢商業大廈

3. 意外摘要：

一名管理員被困升降機而往外爬出時，墮下升降機機槽底死亡。

4. 給僱主的職安警示：

從事物業管理工作的僱主應：

- 確保升降機妥為維修，以防止發生故障；以及
- 採取適當措施，包括張貼明確告示，以提醒僱員於使用升降機被困時，應留在升降機內等待救援。

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。